

Janów, 25.09.2017

Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
w Janowie
ul. Białostocka 22, 16-130 Janów

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

**Dotyczy „Budowa budynku socjalno-dydaktycznego Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Janowie”**

ZP/ 4 /2017

ZAPYTANIE 1. Proszę o podanie wymiarów okapów firmy DORA METAL podanych w przedmiarze DM-3625, DM-3620, DM-3607.

ODPOWIEDŹ: Okap DM-3607 z wentylatorem wyciągowym umieszczonym w okapie kuchennym o wymiarach 2500mm x 2000mm oraz wys. 550mm.

Sylwia Anna Sadłowska

*Dyrektor Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
w Janowie*