

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

DO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO „ DOSTAWA GAZU PROPAN DO CELÓW GRZEWCZYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W JANOWIE”

- jakiej pojemności są zbiorniki ?

Zgodnie z pkt 3 części I SIWZ wymagana jest dostawa i montaż pięciu zbiorników naziemnych o maksymalnym poborze ciągłym 5,0 kg/h tj. zbiorników na gaz o min. pojemności 6400 litrów każdy i max. pojemności 6700 litrów każdy.

- czy są to zbiorniki naziemne czy podziemne ?

Zgodnie z pkt 3 części I SIWZ wymagana jest dostawa i montaż pięciu zbiorników naziemnych.

- czy zamawiający posiada reduktory 1 i 2 stopnia ?

Tak. Zamawiający posiada reduktory 1 i 2 stopnia.


- czy zamawiający płaci w momencie zakupu gazu czy w momencie zużycia ?

Na podstawie pkt 3 § 6 Istotnych postanowień umowy Wykonawca będzie wystawiał faktury miesięczne na podstawie wskazań zużycia gazu przez system wysyłający rzeczywiste dane zużytego gazu do Wykonawcy.

Jeśli zamawiający płaci po zużyciu to czy posiada własne liczniki telemetryczne ?

Zamawiający posiada własne liczniki telemetryczne.

Janów, 22.09.2016

Dyrektor Zespołu Szkół CKR
w Janowie

mgr Bogusław Zarzecki